

Zespół Szkół Leśnych  
i Ekologicznych w Brynku  
Brynek, ul. Park 4  
42-690 Tworóg

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**nr ZSLiE/ZO/1/04/2024Z**

Prosimy o złożenie oferty na „DOSTAWA I WYMIANA WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ”

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana wodomierzy do wody zimnej w ilości 29 sztuk..

Wymagania dotyczące wodomierzy (ilość: 28 liczników ½ cala):

- klasa temperaturowa: T30, T30/90
- klasa straty ciśnienia: p25
- klasa ciśnieniowa: MAP16
- klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie dopływu: U0
- klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie odpływu: D0
- zakres pomiarowy wodomierza:  
R80H 40V

Wymagania dotyczące wodomierzy (ilość 1 sztuka)

- średnica nominalna 40 mm

- klasa temperaturowa: T30, T50
- klasa straty ciśnienia: p63
- klasa ciśnieniowa: MAP16
- klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie dopływu: U0
- klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie odpływu: D0
- zakres pomiarowy wodomierza:  
H R100

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i kompletny.

Legalizacja z 2024 roku oraz możliwość ponownej legalizacji po 5 latach.

Wodomierze powinny być zgodne z normami i przepisami.

Praca wodomierzy powinna być niezmienna w 100% wilgotności otoczenia.

Elementy łączące wodomierz z instalacją muszą:

- spełniać wymagania dla materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną
- posiadać niezbędną odporność na korozję,
- nie będą wywoływać korozji pozostałych elementów instalacji wodociągowej a wodomierz zachowa obiegową klasę dokładności w czasie eksploatacji

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zakres czynności przy wymianie urządzeń:

- demontaż istniejących wodomierzy zimnej wody,
- spisanie stanów i numerów seryjnych wszystkich zdemontowanych i zamontowanych wodomierzy wraz z

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Agnieszka Ohsmann

podaniem adresu budynku, numeru lokalu z potwierdzeniem mieszkańca lub przedstawiciela Zamawiającego,

- zabezpieczenie przez Wykonawcę zdemontowanych urządzeń pomiarowych do dnia odbioru końcowego,
- montaż nowych wodomierzy oraz wbudowanie niezbędnych materiałów pomocniczych,
- w razie konieczności montaż nowych zaworów odcinających w miejsca wadliwych lub uszkodzonych przy wodomierzach zimnej wody,
- oplombowanie wodomierzy plombą obejmową z numerem seryjnym (niezwłocznie po ich zamontowaniu).

## **2. Kryteria oceny ofert:**

**Oferty oceniane będą ze względu na najkorzystniejszą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.**

Złożona oferta będzie ofertą ostateczną .

## **3. Sposób przygotowania oferty:**

Oferta winna zawierać:

1. dane oferenta: nazwa, nr NIP, Regon, adres, nr telefonu, adres e- mail,
2. cenę netto + VAT oraz cenę brutto za demontaż, dostawę i montaż nowych wodomierzy oraz pozostałe koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia
3. okres gwarancji
4. Do oferty należy dołączyć karty charakterystyk, deklaracje zgodności oraz atesty higieniczne.

## **4. Termin i sposób składania ofert:**

Ofertę należy przesłać mailem na adres: [ksiegowosc@tlbrynek.edu.pl](mailto:ksiegowosc@tlbrynek.edu.pl) z dopiskiem DOSTAWA I WYMIANA WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ do dnia **15.05.2024 roku, do godz. 12.00.**

## **5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:**

Jest sprzeczna z zapytaniem ofertowym,

## **6. Wymagany termin realizacji zamówienia:**

**Termin wykonania : do 15.06.2024r.**

## **7. Miejsce realizacji usługi:**

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, ul. Park 4, 42-690 Tworóg

## **8. Informacje:**

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w godz. 8.00-12.00 od poniedziałku do piątku, jest Pani Katarzyna Gawlik – tel. 32 285 74 18 wew.25, adres: e-mail: [ksiegowosc@tlbrynek.edu.pl](mailto:ksiegowosc@tlbrynek.edu.pl)

## **9. Unieważnienie zapytania ofertowego:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:
  - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  - 4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
2. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.
3. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.